

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ
(обязательная сертификация)

№ С-VY.ПБ34.В.00375
(номер сертификата соответствия)

TR 0639926
(учетный номер бланка)

ЗАЯВИТЕЛЬ ООО "БелиНЭКО". Адрес: 224010, СЭЗ "Брест", район Аэропорта, Брестский р-н., Брестская обл., Республика Беларусь. Телефон +375(162) 97 30 22, 97 30 92, факс +375 (162) 97-30-23.
(наименование и место нахождения заявителя)

ИЗГОТОВИТЕЛЬ ООО "БелиНЭКО". Адрес: 224010, СЭЗ "Брест", район Аэропорта, Брестский р-н., Брестская обл., Республика Беларусь. Телефон +375(162) 97 30 22, 97 30 92, факс +375 (162) 97-30-23.
(наименование и место нахождения изготовителя продукции)

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ ОС "ООО "НТЦ "ПОЖ-АУДИТ". 109428, г. Москва, 1-й Вязовский проезд, д.5, стр.1, т./факс:(495) 740-43-62 (61); почтовый адрес: 109456, г. Москва, а/я 4. ОГРН: 5087746009489. Аттестат рег. № ТРПБ.RU.ПБ34 выдан 25.08.2010г. МЧС России.
(наименование и местонахождение органа по сертификации, выдавшего сертификат соответствия)

ПОДТВЕРЖДАЕТ, ЧТО ПРОДУКЦИЯ Пена полиуретановая монтажная (профессиональная, бытовая) Profprug огнестойкая, выпускаемая по ТУ ВУ 809000487.001-2009. Серийный выпуск.
(информация об объекте сертификации, позволяющая идентифицировать объект)

код ОК 005 (ОКП)
22 5434

код ЕКПС

код ТН ВЭД России
3214 10 100 0

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ ТЕХНИЧЕСКОГО РЕГЛАМЕНТА (ТЕХНИЧЕСКИХ РЕГЛАМЕНТОВ) Технический регламент о требованиях пожарной безопасности (Федеральный закон от 22.07.2008 № 123-ФЗ) статья 88, статья 137, по ГОСТ 30247.1-94. Фрагмент стены с линейными швами, заполненными пеной полиуретановой монтажной (профессиональной, бытовой) Profprug огнестойкой, выпускаемой по ТУ ВУ 809000487.001-2009, имеет предел огнестойкости при глубине шва 100 мм: ширине шва 40 мм - EI 30, ширине шва 30 мм - EI 45; ширине шва 20 мм - EI 60, ширине шва 10 мм - EI 90; а при глубине шва 200 мм: ширине шва 40 мм - EI 120, ширине шва 20-30 мм - EI 150, ширине шва 10 мм - EI 180.
(наименование технического регламента (технических регламентов), на соответствие требованиям которого (которых) проводилась сертификация)

ПРОВЕДЕННЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ (ИСПЫТАНИЯ) И ИЗМЕРЕНИЯ Протокол испытаний С-11/11-2010 от 08.11.2010 г., ИЦ "ООО "НТЦ "ПОЖ-АУДИТ" № ТРПБ.RU.ИН.24 от 25.08.2010 г. Акт оценки производства № 215/ОС-10 от 15.10.2010 г. ОС "ООО "НТЦ "ПОЖ-АУДИТ" № ТРПБ.RU.ПБ34 от 25.08.2010 г.

ПРЕДСТАВЛЕННЫЕ ДОКУМЕНТЫ
(документы, представленные заявителем в орган по сертификации в качестве доказательств соответствия продукции требованиям технического регламента (технических регламентов))

СРОК ДЕЙСТВИЯ СЕРТИФИКАТА СООТВЕТСТВИЯ с 13.11.2010 по 13.11.2013



Руководитель
(заместитель руководителя)
органа по сертификации
подпись, инициалы, фамилия

В.М. Губин
В.М. Губин

Эксперт (эксперты)
подпись, инициалы, фамилия

В.В. Пономарев
В.В. Пономарев